

certificado de ensaio

EMPRESA	LINGOTE – ALUMINIOS,LDA
ENDEREÇO	ZONA INDUSTRIAL DO SOCORRO, LOTE 82 4820-000 FAFE (PORTUGAL)
Nº CERTIFICADO	22055-e/22105-1-e

Descrição do producto e modelo	JANELA ALUMÍNIO DE BATENTE DUAS FOLHAS « LIN 2000 »
Dimensões	(1.500 x 1.200) mm
Unidad de vidro isolante	6/10/5 mm

DETERMINAÇÃO DA. ATENUAÇÃO ACUSTICA (ANEXO B, UNE-EN 14351-1:2006)	
Determinação da atenuação acústica	$R_w(C; C_{tr}) = 34 (-1;-4)$ dB

DETERMINAÇÃO DE TRANSMISSÃO TÉRMICA «U» (UNE-EN ISO 12567-1:2002)	
Coefficiente de transmissão térmica «$U_{s,t}$»	$U = 4,2$ W/m²K

FECHA 24 de junho 2009

Este documento não tem validez sem o relatório de testes nos quais os resultados são indicados obtido em cada teste.

Os resultados obtidos nestes testes sós se referem o (s) isto espetáculos analisaram (s) neste Centro na data satisfatória e eles não insinuam um caracterstica de perseverança na qualidade do produccin



Fdo: Miguel Mateos
Resp. Área Envolventes Arquitetónicas